

Stadtverwaltung Freiberg · 09583 Freiberg

Herrn
Stadtrat
Markus Gehrke
Obermarkt 24
09599 Freiberg

Bearbeiter: Herr Preißler
Zimmer: 201
Telefon: (03731) 273-105
Fax-Nr.: (03731) 273-73-105
E-Mail: buero_stadtrat@freiberg.de

Die E-Mail-Adresse eröffnet keinen Zugang für signierte und/oder verschlüsselte Dokumente. Informationen zu den Voraussetzungen, Bedingungen und Einschränkungen für die Zugangseröffnung für signierte und/oder verschlüsselte Dokumente finden Sie auf der Internetseite www.freiberg.de unter der Rubrik Service > Elektronische Signatur und Verschlüsselung.

Ihre Zeichen

Ihre Nachricht vom

Unsere Zeichen
ge/pp

AZ (bitte stets angeben)
022.2

Datum
25. APR. 2023

Anfrage: Straßenlaternen im Stadtgebiet

Sehr geehrter Herr Gehrke,

Ihre Anfrage vom 26.03.2023 beantworte ich wie folgt:

1. Warum dauert es teils viele Monate bis eine umgefahrene Laterne neu aufgestellt wird? Aktuell ist die Laterne an der Karl-Kegel-Str. Höhe Tschaikowskistraße neu errichtet wurden. Die Laterne an der Chemnitzer Str. Ecke Karl-Kegel-Str. fehlt aktuell seit 5 Monaten.

Antwort:

Unser Ziel ist der stets ordnungsgemäße Betrieb der öffentlichen Beleuchtung. Dazu gehört auch, dass Störungen schnellstmöglich beseitigt werden. Die Situation, dass umgefahrene Beleuchtungsmaste nicht innerhalb kurzer Zeit wieder aufgestellt werden können, ist auch für uns unbefriedigend. Es war jedoch, insbesondere in 2022 so, dass viel zu wenig Tiefbaukapazität für das Wiederaufstellen der Maste zur Verfügung stand. Weder unsere Jahresvertrags- noch andere Tiefbauunternehmen waren in der Lage, unsere Aufträge zeitnah abzuarbeiten. Erschwerend kommt hinzu, dass in den Wintermonaten keine Kabelarbeiten durchgeführt werden können.

2. Wäre es nicht möglich, sich diese Laternen als Vorrat auf den Bauhof zu legen und sie zeitnah immer dort aufzustellen, wo gerade wieder eine Laterne einem Autofahrer im „Weg“ stand?

Antwort:

Wir haben unsere Lagerhaltung so ausgerichtet, dass stets ausreichend Material (Maste, Leuchten usw.), welches in unserer Beleuchtungsanlage verwendet wird, im Lager vorrätig ist. Die Möglichkeit, beschädigte Lichtpunkte kurzfristig zu ersetzen, ist damit immer gegeben. Die Ursache für den verspäteten Ersatz der fehlenden Maste lag nicht in fehlendem Material, sondern tatsächlich in mangelnder Tiefbaukapazität (vgl. Antwort 1) begründet.

Freundliche Grüße

Sven Krüger

Hausadresse:

Stadtverwaltung Freiberg
Büro des Oberbürgermeisters
Obermarkt 24, 09599 Freiberg
Telefon: (0 37 31) 27 30 (Zentrale)
Internet: www.freiberg.de

Sprechzeiten:

nach Vereinbarung

Bankverbindungen:

Sparkasse Mittelsachsen
IBAN: DE75 8705 2000 3115 0001 02
BIC: WELADED1FGX
VR-Bank Mittelsachsen eG
IBAN: DE44 8606 5468 4111 1111 41
BIC: GENODEF1DL1

Hinweis zum Datenschutz:

Wir verarbeiten Daten im Sinne von Art. 6 Abs. 1 DSGVO. Unsere Hinweise zum Datenschutz finden Sie unter www.freiberg.de/datenschutz. Der o. g. Bearbeiter stellt Ihnen auf Anfrage die Informationen gern auch in Papierform zur Verfügung.